



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091. тел. (351) 239-70-45, факс (351) 264-78-57, E-mail:
gpn@blaze.uu.ru.

Отдел надзорной деятельности №8

(наименование органа государственного пожарного надзора)

456971, г. Нязепетровск, ул. Спортивная, 2 тел. (35156) 3-13-61, E-mail: ond8nzp@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 35/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МКОУ «СОШ № 27 г. Нязепетровска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности № 8
подполковника внутренней службы Суетина А.С. № 35 от «16» марта 2016 года, ст. 6.1.

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период

«04» апреля 2016 г. с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. Продолжительность 1 час

«05» апреля 2016 г. с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена проверка

Инспектором отдела надзорной деятельности № 8 ст. лейтенантом внутренней службы

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Сорокиным Е.С. на территории, в здании и помещениях МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска

наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: г. Нязепетровск, ул. Ползунова, 7.

совместно с директором МКОУ «СОШ № 27 г. Нязепетровска» Плешаковой Т.В.,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

Зам. директора по АХЧ Колотухиной В.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Пред писан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выпол нении (указыва ется только выполне ние)
1	2	3	4	5
1.	Пожарные шкафы пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения выполнены из горючих материалов.	п. 57 постановления правительства РФ № 390 от 25.04.12г.	01.04.2017	

2.	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты. Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре в помещениях спортзала и актового зала находятся в неисправном состоянии.	п. 61 постановления правительства РФ № 390 от 25.04.12г.	01.04.2017	
3.	Система пожарной сигнализации здание школы не оборудовано дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.	п. 7. ст. 83 Федерального закона № 123 от 22.07.2008	01.04.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД №8 ст. лейтенант
внутренней службы Сорокин Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 05 » апреля 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МКОУ СОШ № 27 г.
Нязепетровска Плешакова Т.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » апреля 20 16 г.

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99
Телефон «Доверия» Уральского регионального центра (343) 371-99-99
Телефон «Доверия» ДНД МЧС (495) 449-99-99

